

Справка
об итогах организации подготовки и проведения внеплановой
тренировки по теме: «Эвакуация и тушение условного пожара»
в МОУ «Ясенковская ООШ» 02.04.2018.

1. Во исполнение приказа директора школы от 02.04.2018 № 38 «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» в школе 02 апреля 2018 года проведена внеплановая тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом проведения тренировки, включающим в себя шесть этапов, в том числе три подготовительных.

2. В период трех подготовительных этапов были на первом уроке 02.04.2018 теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников, учащихся, проверка систем автоматической противопожарной защиты школы.

3. На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в коридоре 2 этаже в 11 часов 20 мин. Возникновение очага возгорания было обнаружено заместителем директора по УВР Игнатьевой Н.Н., который передал сообщение о задымлении директору школы Головань М.Н.

• **Предварительно перед каждым кабинетом были положены листы бумаги, на которых были написаны условия конкретных чрезвычайных ситуаций:**

1. В помещении загорелся компьютер. Сработала пожарная сигнализация. Вам необходимо покинуть помещение через очень задымленное помещение.

(кабинет физики)

2. Сработала пожарная сигнализация. Вам необходимо покинуть помещение через очень задымленное помещение. (спортзал, кабинет начальных классов)

3. Сработала пожарная сигнализация. Выход из помещения невозможен из-за сильного задымления и очага пожара, перекрывающего выход. (кабинеты математики, русского языка)

4. Сработала пожарная сигнализация. Вам необходимо покинуть помещение через очень задымленное помещение. Эвакуация через главный выход невозможна. (кабинет биологии)

4. В 11 ч.21 мин. учителем физической культуры Гвоздевым П.А. была включена система оповещения. Директор школы Головань М.Н. сообщила в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара. Уборщик служебных помещений Скотникова Т.Н. открыла запасный выход.

В 11 ч. 21 мин. начата общая эвакуация учащихся и персонала из школы.

В 11 ч. 25 мин. эвакуация была завершена. Порядок эвакуации не был нарушен.

5. **При эвакуации из кабинета физики, спортзала, учительской, кабинета начальных классов учащиеся выходили организовано,**

закрыв дыхательные пути одеждой или респираторами, хранящимися в классах.

При эвакуации из кабинета биологии учащиеся воспользовались запасным выходом.

При эвакуации из кабинета математики учащиеся предложили воспользоваться запасным выходом(указанным на схеме эвакуации) через окно на крышу мастерской т.к. выход из кабинета им перекрыл условный огонь.

Из кабинета русского языка учащиеся эвакуироваться также не смогли закрыли одеждой и тряпками щели двери, предлагали полить их водой, которая имелаась в кабинете для полива цветов. Написали на листе бумаги SOS, звонили по мобильным телефонам родителям, чтобы сообщить о том, что они в плену пожара.

6. Ответственный за проверку кабинетов и помещений 1 этажа повар Миронова Е.Е. после эвакуации детей провела проверку и сообщила руководителю тренировки Гвоздеву П.А., что детей и взрослых в помещениях нет.

Ответственный за проверку кабинетов и помещений 2 этажа уборщик служебных помещений Скотникова Т.Н. сообщила руководителю тренировки Гвоздеву П.А., что людей в кабинетах физики и биологии нет, в двух помещениях люди не смогли эвакуироваться из-за сильного задымления и открытого пламени.

7. По окончании тренировки на 7 уроке была проведена минута молчания в память жертвам трагедии в Кемерово, открытый классный час «Огонь ошибок не прощает».

8. По окончании тренировки учителем ОБЖ Гвоздевым П.А. был наглядно продемонстрирован принцип работы порошкового огнетушителя ОП-5-АВСЕ.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

9. При проведении тренировки было выяснено, что при включении АПС не произошла сработка на пульт пожарной охраны, о чем незамедлительно в письменной форме было сообщено обслуживающей организации ЧОО ООО «Трансбезопасность» (исх.№ 98 от 02.04.2018).

Отмечено, что итоги тренировки положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Директор
МОУ «Ясенковская ООШ»

М.Н.Головань